

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Дибутилфталат, мг/м <sup>3</sup>	менее 0.01	0,1
Диоктилфталат, мг/м <sup>3</sup>	менее 0.01	0,02
Стирол, мг/м <sup>3</sup>	менее 0.001	0,002
Этиленгликоль, мг/м <sup>3</sup>	менее 0.3	0.3
Формальдегид, мг/м <sup>3</sup>	менее 0.001	0.01
Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделия, кВ/м	8,0	не более 15
Запах, баллы	1	не более 2

Область применения:

для применения в различных областях, в т.ч. для элементов строительных конструкций, агропромышленных сооружений, декоративных, светопрозрачных, теплосберегающих и других ограждающих конструкций

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

соблюдение требований СП 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту". Соблюдать требования инструкции по установке изделий

Информация, наносимая на этикетку:

в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция                      Панели пустотные поликарбонатные строительные "КАРБОГЛАСС"

~~не соответствует~~ соответствует ~~(не соответствует)~~ Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей ~~государственной регистрации продукции~~ подтверждения соответствия продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Главный врач  
(заместитель главного врача)



Мизгайлов А.Б.  
Иваненко А.В.

Ф. И. О.

Заведующий отделом  
гигиены труда

Тычинин М.В.



Эксперт (эксперты)

Васильева Г. В.