

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества (показатели, факторы)	фактическое значение	гигиенический норматив
Интенсивность запаха, балл	0	2
Напряженность электростатического поля на поверхности изделия, кВ/м	2	15
Дибутилфталат, мг/м ³	0,04	0,1
Диоктилфталат, мг/м ³	0,003	0,02
Формальдегид, мг/м ³	не обнаружен	0,01
Хлористый водород, мг/м ³	0,006	0,1
Стирол, мг/м ³	0,001	0,002
Ксилол, мг/м ³	не обнаружен	0,1
Толуол, мг/м ³	0,05	0,3

Состав:

Полимерные материалы

Область применения:

Область применения: предназначены для изготовления дверных заполнений, для декоративной отделки оконных откосов жилых, общественных и промышленных зданий, включая здания типов А, Б, В (детские дошкольные, лечебно-профилактические, учебные заведения и др.)

Условия хранения, использования, транспортировки и меры безопасности:

в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя, выполненными на русском языке

Информация, наносимая на этикетку:

в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке

Продукция:

Панели пластиковые трехслойные с утеплением из пенополистирола

соответствует (не соответствует) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Начальник ИЛЦ

Начальник отдела



Э.П.Соловей

И.И.Азаров